

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE**

**Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement**

Troyes le 10 mars 2021

PAISY COSDON

**MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE AIX-VILLEMAUR-PALIS
Mairie
10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom	
Prélèvement		00087334		
Unité de gestion		0056	PAISY COSDON	
Installation	UDI OTHE	003615	PAISY COSDON RESEAU ALIMENTE AIX EN	Prélevé le : mercredi 03 mars 2021 à 12h19
Point de surveillance	P	0000002094	PAISY COSDON QUARTIER DU CIMETIERE	par : CLEMENCE TOULOT
Localisation exacte			CUISINE 2 RUE DES CELESTINS	Type visite : DDIS
Commune			PAISY-COSDON	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00087334)

La teneur en nitrates est conforme à la limite de qualité de 50 mg/l.

Pour la Déléguée territoriale
L'Ingénieur du génie sanitaire



Laure GRAN-AYMERICH

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : NO3

Code SISE de l'analyse : 00087452

Référence laboratoire : 21M016501-001

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Nitrates (en NO3)

36 mg/L

50,00